

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ ТС RU C-RU.AT15.B.01100Серия RU № **0579010**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения (адрес юридического лица): 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, помещение 1; адрес места осуществления деятельности: 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 13, помещение 1; номер телефона: 84992717984; адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, дата регистрации 18.09.2014.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор-Сенсор». Основной государственный регистрационный номер: 1037402821257. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-ая Павелецкая, дом 36; номер телефона: +7(351)725-89-78; адрес электронной почты: sales@tphel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор-Сенсор». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-ая Павелецкая, дом 36.

ПРОДУКЦИЯ Показывающие устройства для оборудования, работающего под избыточным давлением категорий 3 и 4:
 1) уровнемеры магнитострикционные типа Левелтач F, уровнемеры микроволновые типа Левелтач М для рабочих сред групп 1 и 2 с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 42,0 МПа, с максимальной температурой рабочей среды 400 °С;
 2) датчики температуры серий ТР и ТП для рабочих сред групп 1 и 2, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16,0 МПа, с максимальной температурой рабочей среды 1250 °С.
 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4214-081-00226253-2013 «Уровнемеры магнитострикционные Левелтач F, микроволновые Левелтач М», ТУ 4211-065-00226253-2010 «Датчики температуры серий ТР, ТП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9025 19 200 0, 9026 10 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 054/X/2017, № 055/X/2017 от 30.10.2017 Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Русский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21PY02; акта анализа состояния производства № 2949/АП от 10.10.2017 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15; обоснований безопасности 4211-065-00226253-2017 ОБ, 4214-081-00226253-2017 ОБ, паспортов оборудования 2.822.109 ПС, 2.834.002 ПС, руководств по эксплуатации 2.822.109 РЭ, 2.834.002 РЭ, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.
 Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - 10 лет для уровнемеров типов Левелтач М и Левелтач F. Срок службы датчиков серий ТР и ТП указан в Приложении (бланк № 0429925)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.11.2017 ПО 07.11.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 М.П.
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

 (подпись)

Панкин Павел Викторович
 (инициалы, фамилия)
 Аксёнов Алексей Николаевич
 (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AT15.B.01100

Серия RU № 0429925

Срок службы и средняя наработка на отказ датчиков температуры серий TP и TP в зависимости от температуры применения:

| Номинальная статическая характеристика | Диапазон температуры, °С | Срок службы | Средняя наработка на отказ, ч |
|--|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 50П, 100П, Pt100 | от -196 до +660 | 4 года | 40300 |
| | от -50 до +200 | 10 лет | 98800 |
| 50М, 100М | от -50 до +200 | 10 лет | 98800 |
| N | от -400 до +800 включительно | 10 лет | 98800 |
| | свыше +800 до +1250 | 4 года | 44000 |
| K | от -40 до +600 включительно | 10 лет | 98800 |
| | свыше +600 до +1100 | 4 года | 44000 |
| L | от -40 до +600 | 10 лет | 98800 |
| J | от -40 до +750 | 4 года | 44000 |
| T | от -40 до +400 | 10 лет | 98800 |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signatures in blue ink)

Панкин Павел Викторович
(инициалы, фамилия)

Аксёнов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)